ജെ. ബി. ഐ. സി. പ്രോജക്ടിനുവേണ്ടിയുള്ള പൈപ്പുകൾ

67 [1897] *ശ്രീ. ടി. എം. ജേക്കബ്:*
,, *ഷിബു ബേബി ജോൺ:*
,, *ജോണി നെല്ലൂർ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ജെ. ബി. ഐ. സി. പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടി ഏതെല്ലാം തരത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്;

(ബി) ഈ പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്;

(സി) ഇതുവരെ എന്തു തുകയ്ക്ക് പൈപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്;

(ഡി) ടെണ്ടർ വിളിച്ചാണ് ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് എങ്കിൽ എത്ര ടെണ്ടറുകൾ ലഭിച്ചു;

(ഇ) ഇതിന് ആരൊക്കെ ടെണ്ടറുകൾ നൽകിയെന്നും അവരുടെ ഓഫറുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നതിന്റേയും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ?

ഉത്തരം

(എ) 1000 mm മുതൽ 1850 mm വരെ വലിപ്പത്തിലുള്ള മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളും 100 mm മുതൽ 900 mm വരെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഡി.ഐ. പൈപ്പുകളും 125 mm മുതൽ 900 mm വരെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പോളി എത്തിറീൻ (പി.ഇ.) പൈപ്പുകളും 75 mm മുതൽ 315 mm വരെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പി.വി.സി. പൈപ്പുകളും ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

(ബി)&(സി) ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ തന്നെയാണ് പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പുകൾ ഒന്നും വാങ്ങേണ്ടതില്ല.

(ഡി)&(ഇ) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ശാസ്താംകോട്ട കായലിലെ ജലം മലിനമാകുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിനു നടപടി

68 [1898] *ശ്രീ. ടി. എൻ. പ്രതാപൻ:*
,, *എം. എം. ഹസ്സൻ:*
,, *പി. ജെ. ജോയി:*
,, *വൃന്ദ കൃഷ്ണ:*
,, *കെ. സി. ജോസഫ്:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ശാസ്താംകോട്ട കായലിൽ നിന്ന് എറിടെയെല്ലാം കുടിവെള്ളം നൽകുന്നു;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly